

Artikelnummer: **110360WS002**

Sprache | Language ☒ DE ☐ EN ☐ FR ☐ NL ☐ ES ☐ PL

Interne Belegnummer: 1018352

Seriennummer: DWT1004847

Datum: 09.01.2025

## Gerätezustand:

## Bemerkungen / Remarks:

- ☐ Neuwertig | unbenutzt
- ☐ Beschädigt (leicht) | technisch überprüft
- ☐ Beschädigt (Kratzer/Dellen) | technisch überprüft
- ☒ Gebrauchsspuren (leicht) | technisch überprüft
- ☐ Gebrauchsspuren | technisch überprüft

## Produktspezifische Informationen

- |                              |                                        |                               |                                          |
|------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| VDE Prüfung durchgeführt:    | <input checked="" type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN | <input type="checkbox"/> NICHT NOTWENDIG |
| Auf Vollständigkeit geprüft: | <input checked="" type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN |                                          |
| Auf Funktion geprüft:        | <input checked="" type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN |                                          |
| Gerät gereinigt:             | <input checked="" type="checkbox"/> JA | <input type="checkbox"/> NEIN |                                          |

## Verpackung:

- ☐ Originalverpackung
- ☐ Originalverpackung (Beschädigt)
- ☒ Transportverpackung (keine Originalverpackung)

## Bild 1




A stainless steel mobile office unit, likely a mobile phone charging station or a small office workstation. It has a control panel on top with four buttons and a lower compartment with a sliding door. The unit is labeled "The Advanced Solution" and "The Advanced Solution" on the side. It also features a CE mark and a "Mobile" label.


**Bild 4**



**Bild 5**



**Bild 6**



VDE Prüfung | Hinweis: Das Gerät wurde seit der Prüfung nicht in Betrieb genommen

## Prüfprotokoll für die Prüfung instandgesetzter elektrischer Geräte und Wiederholungsprüfung

|                                                                             |                                   |                                                                                    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Auftrag Nummer:</b> 1018352                                              |                                   |                                                                                    |           |
| <b>Auftraggeber (Kunde):</b>                                                |                                   | <b>Auftragnehmer:</b><br>Bartscher GmbH<br>Franz-Kleine-Straße<br>33154 Salzkotten |           |
| <b>Geräteart:</b> Spülmaschine                                              | <b>Hersteller:</b> Bartscher      | <b>Type:</b> 110360                                                                |           |
| <b>Ident.- Nr.:</b> DWT1004847                                              | <b>Messprofil:</b> SKI akt        | <b>Übersp.Abl. (U<sub>ISO</sub> LN-PE 250V):</b> -                                 |           |
| <b>Heizleistung [W]:</b> <3.5 kW                                            | <b>Schutzleiterlänge (m):</b> 5 m | <b>Abteilung:</b>                                                                  |           |
| <b>Prüfung nach EN 50678/EN 50699</b>                                       |                                   | <b>Prüfdatum:</b> 09.01.2025                                                       |           |
| <b>Besichtigung:</b>                                                        |                                   |                                                                                    |           |
| [OK] Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse I)                       |                                   |                                                                                    |           |
| [OK] Gehäuse und mechanische Teile in Ordnung                               |                                   |                                                                                    |           |
| [OK] Isolierteile in Ordnung                                                |                                   |                                                                                    |           |
| [OK] Geräte-Anschlussleitungen einschließlich Steckvorrichtungen mängelfrei |                                   |                                                                                    |           |
| [OK] Aufschriften vorhanden bzw. vervollständigt, Typschild korrekt         |                                   |                                                                                    |           |
| [OK] Sonstiges                                                              |                                   |                                                                                    |           |
| <b>Sicherheitsmessungen</b>                                                 | <b>Messwert</b>                   | <b>Grenzwert</b>                                                                   | <b>OK</b> |
| Schutzleiterwiderstand [ $\Omega$ ]                                         | 0.097 Ohm                         | max 0.300 Ohm                                                                      | OK        |
| Isolationswiderstand LN-PE [ $M\Omega$ ]                                    | > 20.00 MOhm                      | min 0.30 MOhm                                                                      | OK        |
| Isolationswiderstand LN-leitfähige Teile [ $M\Omega$ ]                      |                                   |                                                                                    |           |
| Isolationswiderstand Sonde-Ground [ $M\Omega$ ]                             |                                   |                                                                                    |           |
| Isolationswiderstand Sonde-PE [ $M\Omega$ ]                                 |                                   |                                                                                    |           |
| Ersatzableitstrom [mA]                                                      |                                   |                                                                                    |           |
| Berührungsstrom [mA]                                                        |                                   |                                                                                    |           |
| Ersatzableitstrom LN-Sonde [mA]                                             |                                   |                                                                                    |           |
| Differenzstrom [mA]                                                         | 1.26 mA                           | max 3.50 mA                                                                        | OK        |
| Schutzkleinspannung [V]                                                     |                                   |                                                                                    |           |
| Verdrahtungstest                                                            |                                   |                                                                                    |           |
| Funktionstest                                                               |                                   |                                                                                    | OK        |
| <b>Funktionsmessungen</b>                                                   | <b>L1</b>                         | <b>L2</b>                                                                          | <b>L3</b> |
| Spannung [V]                                                                | 220 V                             |                                                                                    |           |
| Strom [A]                                                                   | 5.8 A                             |                                                                                    |           |
| Leistung [W]                                                                | 1280 W                            |                                                                                    |           |
| <b>Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei</b>                         |                                   |                                                                                    | <b>OK</b> |
| <b>Bemerkung zur Prüfung:</b>                                               |                                   |                                                                                    |           |
| Gemäß Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 3:                         |                                   |                                                                                    |           |
| Prüfintervall: 12 Monate                                                    |                                   |                                                                                    |           |
| <b>Nächster Prüftermin: 09.01.2026</b>                                      |                                   |                                                                                    |           |
| <b>Verwendete Messgeräte</b>                                                |                                   |                                                                                    |           |
| Fabrikat<br>SAFETYTEST                                                      |                                   | Typ<br>SAFETYTEST 1N SN: D0000108 FW: V63                                          |           |
| <b>Unterschriften</b>                                                       |                                   |                                                                                    |           |
| Prüfer: MF                                                                  |                                   | Verantwortlicher Unternehmer:                                                      |           |
| Ort: Salzkotten                                                             |                                   | Ort: 33154 Salzkotten                                                              |           |
| Datum: 09/01/2025                                                           |                                   | Datum: 09/01/2025                                                                  |           |